

Per E-Mail an: info@zw-service.com

Rückfragen: (02642) 40 52 17 0

### Inbetriebnehmer

Unternehmen:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Monteur:

### Wärmepumpe

Wärmepumpentyp:

Seriennummer:

Energiequelle: Luft

Softwareversion: ARC

AHC

### Hydraulik

Hydraulikschema vorhanden: Ja Nein

Verschaltung:

Kombi direkt 2 Speicher

### Heizungsspeicher

Fabrikat:

Speichervolumen:

### Bei Luft / Wasser

Frostfreier Kondensatablauf:

Abstand zu ...

- Nachbargrundstück:
- Eintrittsöffnung:
- Austrittsöffnung:

Dimension Anschlussrohre:

Heizung:

P-ZE-Nummer (intern):

### Anlagenstandort

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

### Brauchwasser

Boiler Hygienespeicher FWS

Fabrikat:

Speichervolumen:

Tauscherfläche:

Heizstab:

Leistung:

Bivalenzpunkt:

aktiv bei: Heizen Brauchwasser

Anzahl Heizkreise:

Kühlen: Nein aktiv

automatischer Entlüfter im Keller: Nein aktiv

Schutzbereich eingehalten: Nein abgedichtet

### Elektrik

400V Anschlussquerschnitt:

400V Absicherung:

230V Anschlussquerschnitt:

230V Absicherung:

EVU Sperrkontakt aufgelegt:

Relaistest durchgeführt

**Testbetrieb (Betrieb nach 20 Minuten Laufzeit)**

Vorlauftemperatur:

Rücklauftemperatur:

Energiequelle Eintritt:

Energiequelle Austritt:

Kondensationstemperatur:

Heißgastemperatur:

Verdampfungstemperatur:

Sauggastemperatur:

Abtauung eingeleitet

Brauchwasserbetrieb  
störungsfrei

Heizbetrieb störungsfrei

Kühlbetrieb störungsfrei

Minstdurchfluss erfüllt

Unterkühlungstemperatur:

ExVin Temperatur:

Sauggas2 Temperatur:

Heizleistung:

Aufnahmeleistung:

Durchfluss Heizung:

Drehzahl Ladepumpe:

Drehzahl Energiequellmotor:

**Sonstiges**

Fernwartung eingerichtet:

IP Adresse:

Einweisung Endkunde:

**Notizen**

**Ort**

**Datum**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Monteur**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Kunde**